

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа п. Плотниково»

ПРИКАЗ

от 26 марта 2025г.

№ 25/1

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково» на 2025-2026 год.**

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024г № 2234
«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду
и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково» на 2025-2026 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Толстых М.Н., секретарю разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в подразделе «Документы» в срок до 01.04.2025г.
3. Контроль за выполнением плана подготовки к отопительному периоду МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково» возложить на заместителя директора по АХЧ Казимян К.С.
4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
ДО «ДЮСШ п. Плотниково»



Н.А. Гракова

С приказом ознакомлены:

К.С. Казимян
М.Н. Толстых

**План подготовки к отопительному периоду
на 2025-2026 годы
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково»**

Пояснительная записка

Здание МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково», расположено по адресу: Промышленновский р-он, п. Плотниково, ул. Юбилейная, 43а. Здание отдельно стоящее двухэтажное.

Система отопления – центральная, материал трубопроводов системы отопления – металл. Собственной котельной нет, имеется узел коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ).

**План подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 годы
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково»**

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	п. Плотниково, ул. Юбилейная 43а. пгт. Промышленная, ул. Некрасова 20. д. Протопопово, пер. Школьный 2а
2	Год постройки	1998г 1989г 1990г
3	Общая площадь здания(м.кв.)	2 855 1744,4 543,1
4	Наличие чердачного помещения	<u>Не имеется.</u> Не имеется. Не имеется.
5	Наличие подвала	Отсутствует Имеется. Отсутствует
6	Наличие теплового пункта	Имеется
7	Система отопления	Центральная
8	Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительный периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г.	233
	2023-2024г.г.	234
	2024-2025г.г.	С 15.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023г.г.	-25
	2023-2024г.г.	-25
	2024-2025г.г.	-20

3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Снятие показаний с приборов коммерческого учета тепловой энергии ГВС, их обработка и сдача отчетов в теплоснабжающую организацию в установленные сроки	Ежемесячно, согласно графика ресурсной организации
2	Контроль температурных режимов теплоснабжения в соответствии с графиком температуры энергоснабжающей организации	Ежедневно
3	Удаленный мониторинг работы приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС посредством АСКУЭ	Ежедневно
4	Внешний осмотр приборов на наличие поверхностных повреждений	Ежемесячно
5	Восстановление специалистами обслуживающей организации работоспособности приборов в пределах технического обслуживания	В течение 1 рабочего дня со дня обнаружения неисправности
6	Выявление и устранение специалистами обслуживающей организации неисправностей приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС в месте их эксплуатации	По мере возникновения (устранение не более 10 дней)
7	Проверка настроечной базы приборов коммерческого учета тепловой энергии и соответствие ее паспортам приборов	При подготовке к запуску
8	Регулировка настроечной базы приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС	При демонтаже/монтаже приборов или возникновении неисправности
9	Ревизия оборудования	Ежемесячно
10	Чистка расходомеров со снятием и установкой	При превышении допустимой погрешности и при подготовке к запуску к следующему отопительному

		сезону
11	Ремонт приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, включающий замену элементов питания, монтаж/демонтаж питающих линий связи	По мере необходимости
12	Проверка приборов учета	Согласно ремонта завода изготовителя
13	Техническое обслуживание специалистами обслуживающей организации приборов учета согласно «Руководству по эксплуатации» завода-изготовителя и (или) плана производства работ	Ежемесячно
14	Проверка целостности линии связи	По мере необходимости
15	Ревизия контактных соединений	Ежемесячно
16	Проверка качества заземления с протяжкой болтовых соединений заземления	По необходимости при проведении периодического осмотра
17	Демонтаж и монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения поверки ремонта	По мере необходимости
18	Очистка и промывка тепловых сетей	Июнь-июль 2025г.
19	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей	Июнь-июль 2025г.
20	Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей	Сентябрь-октябрь 2025,
21	Подготовка организационно-распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов	Август-сентябрь 2025г
22	Получение Паспорта готовности к отопительному сезону	Август-сентябрь 2025г

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234.

Утвержден
приказом директора
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково»
от 26.03.2025 № 25/1

План
подготовки МБОУ ДО «ДЮСШ п. Плотниково»
к отопительному сезону на 2025-2026 гг.

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Ответственный
1	Снятие показаний с приборов коммерческого учета тепловой энергии ГВС, их обработка и сдача отчетов в теплоснабжающую организацию в установленные сроки	Ежемесячно, согласно графика ресурсной организации	Зам по АХЧ
2	Контроль температурных режимов теплоснабжения в соответствии с графиком температуры энергоснабжающей организации	Ежедневно	Зам по АХЧ
3	Удаленный мониторинг работы приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС посредством АСКУЭ	Ежедневно	Зам по АХЧ
4	Внешний осмотр приборов на наличие поверхностных повреждений	Ежемесячно	Зам по АХЧ
5	Восстановление специалистами обслуживающей организации работоспособности приборов в пределах технического обслуживания	В течение 1 рабочего дня со дня обнаружения неисправности	Зам по АХЧ
6	Выявление и устранение специалистами обслуживающей организации неисправностей приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС в месте их эксплуатации	По мере возникновения (устранение не более 10 дней)	Зам по АХЧ
7	Проверка настроечной базы приборов коммерческого учета тепловой энергии и соответствие ее паспортам приборов	При подготовке к запуску	Зам по АХЧ
8	Регулировка настроечной базы приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС	При демонтаже/монтаже приборов или возникновении неисправности	Зам по АХЧ
9	Ревизия оборудования	Ежемесячно	Зам по АХЧ
10	Чистка расходомеров со снятием и установкой	При превышении допустимой погрешности и при подготовке к запуску к следующему	Зам по АХЧ

		отопительному сезону	
11	Ремонт приборов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, включающий замену элементов питания, монтаж/демонтаж питающих линий связи	По мере необходимости	Зам по АХЧ
12	Проверка приборов учета	Согласно ремонта завода изготовителя	Зам по АХЧ
13	Техническое обслуживание специалистами обслуживающей организации приборов учета согласно «Руководству по эксплуатации» завода-изготовителя и (или) плана производства работ	Ежемесячно	Зам по АХЧ
14	Проверка целостности линии связи	По мере необходимости	Зам по АХЧ
15	Ревизия контактных соединений	Ежемесячно	Зам по АХЧ
16	Проверка качества заземления с протяжкой болтовых соединений заземления	По необходимости при проведении периодического осмотра	Зам по АХЧ
17	Демонтаж и монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения поверки ремонта	По мере необходимости	Зам по АХЧ
18	Очистка и промывка тепловых сетей	Июнь-июль 2025г.	Зам по АХЧ
19	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей	Июнь-июль 2025г.	Зам по АХЧ
20	Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей	Сентябрь-октябрь 2025,	Зам по АХЧ
21	Подготовка организационно-распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов	Август-сентябрь 2025г	Зам по АХЧ
22	Получение Паспорта готовности к отопительному сезону	Август-сентябрь 2025г	Зам по АХЧ